

Znak sprawy: IR.271.87.2019

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przeclaw poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszynie wraz z jej termomodernizacją”**

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający – Gmina Przeclaw, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przeclaw **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**W nawiązaniu do zapytania skierowanego dn. 03.12.2019 r. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

**Pytanie 1:**

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 4 z dnia 03.12.2019 do przetargu IR.271.87.2019 prosimy o potwierdzenie / sprostowanie zapisu, że armatura ma być wykonana ze stali nierdzewnej 316 tylko w zakresie opisanym w projekcie budowlanym tj. np. dla przepustnic ze stali 316 ma być tylko dysk. Armaturę w całości ze stali nierdzewnej produkuje się dla przemysłu i kosztuje nawet kilkanaście razy więcej niż standardowe przepustnice z dyskami nierdzewnymi 316.

**Odpowiedź Zamawiającego 1:**

Zamawiający informuje, że w cała armatura w całości ma być wykonana ze stali nierdzewnej 316.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**BURMISTRZ**

*Siembab*

**Renata Siembab**

.....  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)