

Przeclaw, 10.11.2020r.

Znak sprawy: **ZO/ZS.1.2020**

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

dot. zapytania ofertowego na **Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW dla Stacji Uzdatniania Wody w Tuszynie**

**W nawiązaniu do zapytań skierowanych 10.11.2020r. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych w technologii monokrystalicznej? Aktualnie na rynku (KENO, Corab, BRUK BET) nie znajduje modułów polikrystalicznych o mocy 300 Wp, a co dopiero 400 Wp.

Jednym z kryteriów oceny ofert jest właśnie moc modułu, a określony w projekcie technicznym typ modułów uniemożliwia uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kryterium nr 2, ponieważ nie ma modułów polikrystalicznych o tak wysokiej mocy jak 400 Wp i więcej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych w technologii monokrystalicznej.

Prezes Zarządu  
*Krzysztof Szostak*