

Przeclaw, dnia 29.06.2021 r.

Znak sprawy: **IR.271.29.2021**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu na „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Samorządowym Żłobku "Psozna Andzia" w Przeclawiu poprzez budowę placu zabaw”.

A. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** – Gmina Przeclaw, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przeclaw **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

W nawiązaniu do zapytania skierowanego dn. 28.06.2021 r. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści pod podbudowę nawierzchni zamiast kłińca, kruszywo łamane frakcji 0-31,5mm?

Odpowiedź Zamawiającego 1:

Zamawiający dopuści podbudowę nawierzchni zamiast kłińca, kruszywo łamane frakcji 0-31,5mm.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści zestaw zabawowy o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo o profilu 90 x 90 z boczками, dachem i innymi elementami dodatkowymi wyk. z kolorowej płyty HDPE.

Odpowiedź Zamawiającego 2:

Zamawiający nie dopuści zestawu zabawowego o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo o profilu 90 x 90 z boczками, dachem i innymi elementami dodatkowymi wykonanej z kolorowej płyty HDPE.

Specyfikacja materiałowa wielofunkcyjnego zestawu zabawowego:

- zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane mają być z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste wykonane są z poliwęglanu grubość 2 mm; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm;
- podesty, schody i platformy wykonane są ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4 mm;

- słupy konstrukcyjne o średnicy min. 110 mm, poręcze oraz barierki wykonane mają być ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;
- obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane mają być z aluminium malowanego proszkowo;
- wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane mają być ze stali nierdzewnej;

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

Siembab

Renata Siembab

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)