

Przeclaw, 24.11.2020r.

Znak sprawy: IR.271.90.2020

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dot. zapytania ofertowego na „Zakup 20 szt. zasilaczy UPS dla Urzędu Miejskiego w Przeclawiu”

#### **W nawiązaniu do zapytania skierowanego 23.11.2020r. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

##### **Pytanie 1**

Proszę o zweryfikowanie i potwierdzenie parametrów czasów podtrzymania podanych w ogłoszeniu. Wydają się one być za długie do technicznych możliwości urządzeń o oczekiwanej mocy rzeczywistej 210W, w szczególności, że urządzenia tej mocy nie posiadają możliwości podłączenia dodatkowego modułu akumulatorów, wydłużającego ten czas.

Rzeczywiste czasy podtrzymania dla takich urządzeń oscylują w granicach:

- ✓ 3,7 min. dla 100% obciążenia (210W),
- ✓ 13 min. dla 50% obciążenia (105W)

##### Odpowiedź

Zamawiający zmienia następujące parametry zapytania:

- ✓ Czas podtrzymania (średni) [min]: 13,7
- ✓ Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]: 3,7
- ✓ Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]: 13,7

##### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści do ofertowania urządzenie UPS które zamiast gniazd wyjściowych IEC posiada dwa gniazda wyjściowe Schucko?

##### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści takiego urządzenia.

BURMISTRZ  
*Siembab*  
Renata Siembab